

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2017-056

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于控股子公司环保情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深交所相关规定，现将厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年上半年公司控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司（以下简称“重庆科之杰”）环保数据及执行情况说明如下：

公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
重庆建研科之杰新材料有限公司	悬浮物	排入市政污水管网	1	厂区污水站	58.7 mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	51.4212kg	154kg	无
	化学需氧量	排入市政污水管网	1	厂区污水站	76.4 mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	66.9264kg	167kg	无
	五日生化需氧量	排入市政污水管网	1	厂区污水站	17.4 mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	15.2424kg	44kg	无
	氨氮	排入市政污水管网	1	厂区污水站	13.3 mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	11.6508kg	29kg	无
	动植物油	排入市政污水管网	1	厂区污水站	2.6 mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	2.2776kg	22kg	无
说明：重庆科之杰属于市级废水排放重点监控单位，截至2017年上半年，重庆科之杰无超标排污，不									

存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故，环保设施运行正常，污染物排放总量控制在核定排放量以内。

公司目前污染防治情况：通过生活污水处理设施（生活污水处理能力为10m³/d）对生活污水进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入市政污水管网。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月一日