

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2018-018

债券代码：112225

债券简称：14 恒运 01

债券代码：112251

债券简称：15 恒运债

广州恒运企业集团股份有限公司

关于收到《广东省发展改革委关于广州开发区东区 2 ×460MW 级 “气代煤” 热电冷联产项目核准的批复》 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

今日，广州恒运企业集团股份有限公司本公司（下称“公司”、“项目单位”）收到《广东省发展改革委关于广州开发区东区 2×460MW 级 “气代煤” 热电冷联产项目核准的批复》（粤发改能电函[2018]1608 号）。主要内容如下：

“一、为满足广州开发区东区、云埔工业区、科学城等区域热用户供热需求，推进老旧煤电机组和燃煤锅炉提前关停，促进节能减排，根据《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》，同意建设广州恒运企业集团股份有限公司广州开发区东区 2×460MW 级 “气代煤” 热电冷联产项目（投资项目统一代码为：2018-440112-02-802644）。

项目建设单位为广州恒运企业集团股份有限公司。

二、项目建设地点位于广州市开发区开发大道东区东恒街 18 号，厂址北面靠近乌石村，东邻东恒街，西临开发大道。

三、本项目建设 2×460MW 级天然气热电冷联产项目及配套设施。项目投产后 3 个月内,关停恒运电厂#6、#7(2×210MW)燃煤热电联产机组和广州恒运东区热力公司现有 5 台共计 255 吨/小时燃煤供热锅炉,并积极替代供热范围内其他燃煤锅炉。本项目供热范围内不得新建燃煤锅炉。

四、本项目循环冷却水系统采用带机力通风冷却塔的二次循环供水方案。电厂生活用水利用市政自来水,工业用水拟由东区水质净化厂的城市中水水源补给。

本项目接入 220kV 电网。

五、本项目总投资约 27.84 亿元,资本金占总投资的 30%,资本金以外所需资金拟通过银行贷款解决。

六、本项目各项排放指标要满足国家和省对环保的规定要求,减少对周边环境的影响。

七、项目单位要优化用能工艺,选用高效节能设备,积极应用先进技术,加强节能管理,实现能源梯级高效利用,项目投产后供电供热能耗、综合能源利用效率等各项能耗指标应控制在设计水平。

八、项目单位要切实履行安全生产主体责任,高度重视工程建设和运营期间的安全生产管理工作,严格执行工程质量检查、检测机制和验收制度,加强应急管理,确保项目施工安全和稳定运行。

九、项目单位要认真做好天然气资源稳定供应和成本控制工作,项目建成后不得使用天然气之外的其他燃料发电。

十、项目单位要加强社会稳定风险跟踪监控，制定有针对性的风险防范措施，加强运营管理，保证项目安全、环保、高效运行。

十一、工程建设和设备招标按照国家和省有关规定执行，工程招标核准意见附后。

十二、核准项目的相关文件分别是《广州市发展和改革委员会关于核准广州恒运企业集团股份有限公司广州开发区东区2×460MW级燃气蒸汽联合循环热电冷清洁能源改造项目的请示》（穗发改报〔2017〕639号）、广州开发区国土资源和规划局《建设项目选址意见书》（穗开规选〔2017〕12号）、《广州开发区国土资源和规划局 广州黄埔区国土资源和规划局关于申请办理广州开发区东区2×460MW级燃气蒸汽联合循环热电冷清洁能源改造项目用地预审的复函》（穗开国规函〔2017〕1871号）、《广州市国土资源和规划委员会关于申请办理广州开发区东区2×460MW级燃气蒸汽联合循环热电冷清洁能源改造项目用地预审的复函》（穗国土规〔2017〕1074号）、《黄埔区发展改革局广州开发区发展改革局关于广州开发区东区2×460MW级燃气蒸汽联合循环热电冷清洁能源改造项目社会稳定风险分析报告的审查意见》（穗埔发改〔2017〕96号）等。

十三、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体

情况，作出是否同意变更的书面决定。

十四、请项目单位在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理土地使用、环境评价、资源利用、安全生产等相关手续。

十五、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年内未开工建设，需要延期开工建设的，请项目单位在2年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定”。

该项目仍需报国资部门审核，并根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行公司决策审批程序，该项目最终能否实施建设并按要求建成投产，仍存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！公司将依照规定做好相关信息披露工作。

备查文件：

《广东省发展改革委关于广州开发区东区2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目核准的批复》

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2018年4月13日

附件：招标核准意见表

建设项目名称：广州开发区东区2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	核准			核准	核准		
设计	核准			核准	核准		
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监理	核准			核准	核准		
主要设备	核准			核准	核准		
重要材料	核准			核准	核准		
其他	核准			核准	核准		