

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2018-50

江西赣能股份有限公司

关于定期报告中环境保护相关情况的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月11日、2017年8月25日、2018年3月27日披露了公司《2016年年度报告》、《2017年半年度报告》、《2017年年度报告》。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》要求，对公司《2016年年度报告》、《2017年半年度报告》、《2017年年度报告》中“第五节 重要事项/社会责任情况/环境保护的相关情况”作如下补充：

一、2016年年度报告补充披露内容：

1、上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是 □否

2016 年									
公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂	颗粒物	有组织排放	2 个	厂区	17.09mg/m ³	≤ 30mg/m ³	452.087t	900t/a	无
	二氧化硫	有组织排放	2 个	厂区	124.50mg/m ³	≤ 200mg/m ³	3485.703t	6320t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	2 个	厂区	89.75mg/m ³	≤ 100mg/m ³	2455.497t	3408t/a	无

2、防治污染设施的建设和运行情况

公司重点排污单位为丰城二期发电厂，其主要污染物为废气，电厂废气污染防治设施齐全且紧跟国家及地方政策，不断进行环保设施改造，为环保事业发展投入了大量人力、物力和资金。2013 年完成#5、#6 机组烟气脱硝改造，2013 年 10 月、2014 年 5 月先后取消#5、#6 机组脱硫旁路，2015 年完成#5、#6 炉电除尘技改以及#6 机组脱硫扩容增效改造。

报告期，丰城二期发电厂污染防治设施运行正常，烟气污染物排放浓度按超低标准控制，满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)要求，可实现废气污染物达标排放；烟气在线监测设施齐全，按照环保要求由有资质单位运维，确保了在线监测设施的准确性和稳定性。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

丰电二期建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批。

4、突发环境事件应急预案

为有效预防、处置突发性环境风险事故发生，江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂根据环保部《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》编制了《环境污染事故应急预案》。按照相关规定对预案进行评审、发布、培训后，及时报国家能源局华中监管局、丰城市安全生产监督管理局备案。丰电二期成立了以总经理为主要负责人的应急指挥机构，明确了各级机构职责，规范了应急处置程序，储备了应急救援物资，组织开展了环境污染事故应急演练活动，为提高丰城二期发电厂应对环境突发事件应急处置能力打下了坚实的基础。

5、环境自行监测方案

丰城二期发电厂严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，制定了年度自行监测方案，在主要排放口按环保要求安装在线监测设施，对污染物进行实时监测；一般排放口按照《排污单位自行监测技术指南》的监测频次要求，委托第三方专业监测服务机构进行监测。

6、其他应当公开的环境信息

无

二、2017 年度半年度报告补充披露内容：

1、上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是 □否

2017 年半年度									
公司或子 公司名称	主要污染 物及特征 污染物的 名称	排放方式	排放口 数量	排放口分 布情况	排放浓度	执行的污 染物排放 标准	排放总量	核定的排 放总量	超标排放 情况
江西赣能 股份有限 公司丰城 二期发电 厂	颗粒物	有组织排 放	2 个	厂区	18.21mg/ m ³	≤ 30mg/m ³	228.538t	840t/a	无
	二氧化硫	有组织排 放	2 个	厂区	126.77mg /m ³	≤ 200mg/m ³	1616.172t	3445t/a	无
	氮氧化物	有组织排 放	2 个	厂区	86.45mg/ m ³	≤ 100mg/m ³	1100.139t	2800t/a	无

2、防治污染设施的建设和运行情况

公司重点排污单位为丰城二期发电厂，其主要污染物为废气，电厂废气污染防治设施齐全且紧跟国家及地方政策，不断进行环保设施改造，为环保事业发展投入了大量人力、物力和资金。报告期，丰城二期发电厂污染防治设施运行正常，烟气污染物排放浓度按超低标准控制，满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)要求，可实现废气污染物达标排放；烟气在线监测设施齐全，按照环保要求由有资质单位运维，确保了在线监测设施的准确性和稳定性。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

丰电二期建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批。

2017 年取得了#5、#6 机组超低排放改造工程环境影响报告表的批复。

单位名称	项目名称	环评批复文号	审批部门	批复时间
江西赣能股份有限公司 丰城二期发电厂	#5、#6 机组超低 排放改造工程	丰环评字【2017】20 号	丰城市环境保护局	2017.05.27

4、突发环境事件应急预案

为有效预防、处置突发性环境风险事故发生，江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂根据环保部《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》编制了《环境污染事故应急预案》。按照相关规定对预案进行评审、发布、培训后，及时报国家能源局华中监管局、丰城市安全生产监督管理局备案。丰电二期成立了以总经理为主要负责人的应急指挥机构，明确了各级

机构职责，规范了应急处置程序，储备了应急救援物资，组织开展了环境污染事故应急演练活动，为提高丰城二期发电厂应对环境突发事件应急处置能力打下了坚实的基础。

5、环境自行监测方案

丰城二期发电厂严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，制定了年度自行监测方案，在主要排放口按环保要求安装在线监测设施，对污染物进行实时监测；一般排放口按照《排污单位自行监测技术指南》的监测频次要求，委托第三方专业监测服务机构进行监测。

6、其他应当公开的环境信息

无

三、2017 年年度报告补充披露内容：

1、上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是 □否

2017 年									
公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂	颗粒物	有组织排放	2 个	厂区	13.56mg/m ³	≤ 30mg/m ³	308.721t	840t/a	无
	二氧化硫	有组织排放	2 个	厂区	89.04mg/m ³	≤ 200mg/m ³	2116.985t	3445t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	2 个	厂区	70.83mg/m ³	≤ 100mg/m ³	1611.387t	2800t/a	无

2、防治污染设施的建设和运行情况

公司重点排污单位为丰城二期发电厂，其主要污染物为废气，电厂废气污染防治设施齐全且紧跟国家及地方政策，不断进行环保设施改造，为环保事业发展投入了大量人力、物力和资金。2017 年完成了#5、#6 机组超低排放改造，现已通过验收并取得江西省环境保护厅认可确认函。

报告期，丰城二期发电厂污染防治设施运行正常，烟气污染物排放浓度按超低标准控制，满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)要求，可实现

废气污染物达标排放；烟气在线监测设施齐全，按照环保要求由有资质单位运维，确保了在线监测设施的准确性和稳定性。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

丰电二期建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批。

2017 年取得了#5、#6 机组超低排放改造工程环境影响报告表的批复。

单位名称	项目名称	环评批复文号	审批部门	批复时间
江西赣能股份有限公司 丰城二期发电厂	#5、#6 机组超低 排放改造工程	丰环评字【2017】20 号	丰城市环境保护局	2017.05.27

4、突发环境事件应急预案

为有效预防、处置突发性环境风险事故发生，江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂根据环保部《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》编制了《环境污染事故应急预案》。按照相关规定对预案进行评审、发布、培训后，及时报国家能源局华中监管局、丰城市安全生产监督管理局备案。丰电二期成立了以总经理为主要负责人的应急指挥机构，明确了各级机构职责，规范了应急处置程序，储备了应急救援物资，组织开展了环境污染事故应急演练活动，为提高丰城二期发电厂应对环境突发事件应急处置能力打下了坚实的基础。

5、环境自行监测方案

丰城二期发电厂严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，制定了年度自行监测方案，在主要排放口按环保要求安装在线监测设施，对污染物进行实时监测；一般排放口按照《排污单位自行监测技术指南》的监测频次要求，委托第三方专业监测服务机构进行监测。

6、其他应当公开的环境信息

无

除上述补充内容外，公司《2016 年年度报告》、《2017 年半年度报告》、《2017 年年度报告》其他内容不变，上述补充不会对公司当期年度的财务状况和经营成果造成影响。

江西赣能股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日